



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ ОГнетушителя

**ОУ-7-ВСЕ «ИНЕЙ» (55В, С, Е)**

**ОУ-7-ВСЕ-ОМ2 «ИНЕЙ» (55, С, Е)**

### Условное обозначение:

Огнетушитель углекислотный переносной

**ОУ-7-ВСЕ «ИНЕЙ» (55В, С, Е)** (для огнетушителей с коррозионной стойкостью по С2 по ISO 12944-5)

Огнетушитель порошковый закачной переносной

**ОУ-7-ВСЕ-ОМ2 «ИНЕЙ» (55В, С, Е)** (для огнетушителей с коррозионной стойкостью по С4-Н по ISO 12944-5)

### Требования к продукции:

- ОТВ: двуокись углерода (CO<sub>2</sub>) высшего сорта
- Масса ОТВ: 7 кг
- Баллон огнетушителя: по ГОСТ 949
- Объем баллона: 10 л
- Ранг огнетушителя: 55В, С, Е (до 10 000В)
- Диапазон температур эксплуатации: от минус 40 до плюс 50 °С
- На раструбе в районе выходного сечения должна быть нанесена маркировка, с указанием предприятия-изготовителя и типоразмера огнетушителя, для использования с которым он предназначен
- На запорно-пусковом устройстве должна быть выбита масса огнетушителя без заряда в кг
- На баллоне огнетушителя механическим способом должны быть выбиты товарный знак производителя баллона, заводской номер баллона, месяц и год выпуска баллона, год переосвидетельствования баллона, рабочее давление, пробное давление, масса и объем пустого баллона, диапазон температур эксплуатации баллона. Выполнение указанной маркировки краской или на принтере не допускается
- Срок до перезарядки: 5 лет
- Гарантийный срок эксплуатации: 48 месяцев с даты выпуска
- Сертификат соответствия: [ТР ЕАЭС 043/2017](#)

### Требования к документации:

1. Сертификат соответствия системы менеджмента качества производителя, а также поставщика огнетушителей требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (копия).
2. Сертификат о соответствии огнетушителей требованиям [ТР ЕАЭС 043/2017](#) (копия).
3. Сертификат (декларация) о соответствии баллонов огнетушителей требованиям Технического регламента Таможенного Союза [ТР ТС 032/2013](#) «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (копия).
4. Паспорт на готовое изделие (образец).

**ВНИМАНИЕ:** Паспорт готового изделия должен содержать записи о дате выпуска в формате месяц/год, наименовании и марке примененного огнетушащего вещества, предусмотренном изготовителем гарантийном сроке эксплуатации, о приемке ОТК в виде печати ОТК и ФИО представителя ОТК производителя готового изделия